

Основные данные приборов коммерческого учета: ВРУ-0,4кВ главный корпус СА4-И672 3*5А зав.№940928, кл.т.2, пок. 43758, гос.пов. 2010 4кв, т/г 300/5 гос.пов. 2014; новая водокачка ВРУ-0,4кВ ЦЭ6803В 3*10-100А, зав.№50839905, кл.т. 1, пок. 3198, гос.пов. 2005 3кв; старая водокачка ЦЭ6803ВМ зав. №011075074002431, кл.т1, 3*10-100А, гос.пов. 2014 3кв, пок. 336959; Гараж ЦЭ6803В зав. №50828885, 3*5-50А, кл.т.1, гос.пов. 2005 1кв, пок. 1102; Общежитие ВРУ-0,4кВ ЦЭ6803В 3*10-100А, зав.№50810607, кл.т. 1, гос.пов. 2005 3кв, пок. 483856; ВРУ-0,4кВ столовая ЦЭ6803В 3*10-100А, зав.№011075074002431, кл.т. 1, гос.пов. 2014 3кв, пок. 80592.

Теплоснабжение:

Государственный контракт №5/1 на оказание услуг на теплоснабжение от 12.01.2015г.

Акт границы ответственности и балансовой принадлежности приложение №3

Границей считать узел ввода вводу системы отопления в здании колледжа.

Установлен Теплосчетчик ТЭМ-104 (ГР №26998-04) в составе ПРП-32-1 (75541А), ПРП -32-2 (№75546А), ИВБ ТЭМ-104, зав.№1540448 год выпуска 2009. Свидетельство о поверке №1714/2-1453 действительно 23.09.2018г.

Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок техник-электрик Хулуев М.А., приказ №43/2 от 19.09.2014г. 4 группа по электробезопасности от 10.11.2014г.

Энергетический паспорт Рег №019-153-14931 от 19.12.2013г. ИП «Кейлер С.М» Свидетельство от 01.06.2012г. №ЭЭА-138 выдано СРО НП «Союз Энергоэффективность»

Технический отчет в электронном виде по проведению энергетического обследования

Программа энергосбережению и энергоэффективности утв. 31.12.2011г.


Замечание по электротехнической части согласно ФЗ-35 от 26.03.2003г не выдавались.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Заключение: (обобщенные выводы по результатам обследования, наложение административных наказаний)

Руководством ОГБОУ СПО «Боханский педагогический колледж им. Д.Банзарова» выполняются требования законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Хамнуев А.В.

(подпись проверяющего)



Бадагуева О.Р. 03.04.2015г.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: _____

Государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками

Валиулина М.Р.

Подпись

Государственный инспектор отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками



А.В.Хампуев

Подпись

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор ОГБОУ СПО «Боханский педагогический колледж им. Д.Банзарова» Бадагуева О.Р.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



_____ апреля 20 15 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)