

ИНФОРМАЦИЯ

О наличии необходимых условий для охраны, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова

№	Необходимые условия	Информация о наличии
Пожарная безопасность		
1.	АПС (автоматическая пожарная сигнализация)	Функционирует с 01.01.2008г. Вывод на пульт пожарной охраны осуществлен с 01.09.2014г. Обслуживание осуществляет Усть-Удинское ВДПО
2	<i>Средства пожаротушения</i>	
2.1	Огнетушители ОП8(б) АВСЕ	Имеются в количестве 17 шт. с ежегодным осмотром и техническое обслуживание.
2.2	Огнетушители ОП-5(з) АВСЕ	Имеются в количестве 3шт. с ежегодным осмотром и техническое обслуживание.
2.3	Пожарных краны ПК-1-ПК-6.	Имеются в количестве 6шт. с ежегодным осмотром и техническое обслуживание.
2.4.	Пожарные рукава	Имеется в наличии 6 шт. с ежегодным осмотром и техническое обслуживание.
Охрана, антитеррористическая защищенность		
1	Система видеонаблюдения	Имеется 8 камер, наружного(три) и внутреннего(пять) видеонаблюдения с выходом на монитор проходной вахты и сторожей.
2.	Тревожная кнопка (КТС)	Имеется. Обслуживание осуществляет ЧОП «ГЭСЭР»
3	<i>Охрана</i>	
3.1.	Дежурство вахтеров в дневное и сторожей в ночное время в учебном корпусе	5 человека работают посменно
3.2.	Дежурство вахтера в ночное и дневное время в общежитии	3 человека работают посменно
Документационное обеспечение по созданию необходимых условий для охраны, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова		
1	План работы ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова на учебный год в области охраны труда, пожарной безопасности, гражданской обороны и антитеррористической	Утверждается ежегодным приказом ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова

	защищенности	
2	Инструкции по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности	Все инструкции утверждаются и перерабатываются через каждые 5 лет или смене условий учебной и трудовой деятельности По инструкциям проводятся инструктажи с работниками и обучающимися с записью в журналах учета инструктажей утвержденных директором колледжа .
3	Планы эвакуации в учебном корпусе, общежитии, утвержденные директором колледжа и согласованные с пожарной частью № 44 п. Бохан	В учебном корпусе – 4 плана эвакуации В общежитии – 2 плана эвакуации
4	Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности	Заключение МЧС России по Иркутской области от 28.06.2016г. «О соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности»
5	Специальная оценка рабочих мест	Проведена специальная оценка рабочих мест по условиям труда Иркутским филиалом ООО «АКОРд» (Договор № АИЗ1/2017 от 03.03.2017г.)

Исполнитель:

Орноев Виталий Николаевич – Ответственный
за безопасность
ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова